6 SIRA NOLU PROJE BİRİNCİ KADEME JÜRİ RAPORU

Öneri projenin arazi içindeki konumu, öngördüğü yönlenme ve kütlesel ilişkiler düzeni olumlu bulunmuştur. Benzer biçimde yapılaşma alanları ile yeşil alanlar arasında oluşturulan dağılım ve bloklar arasında oluşan dolu/boş oranları dengeli bulunmuştur. Önerinin arazi eğimini verimli biçimde kullandığı bu anlamda yönlenmelerin olumlu, siluet etkilerinin güçlü olduğu düşünülmektedir. Öneri proje bu olumlu etkileri nedeniyle ikinci kademede yeniden değerlendirilmek ve geliştirilmek üzere seçilen 12 proje arasında yer almıştır.

Jüri, projede yer alan konferans salonları bölümünün yeniden etüt edilmesini, büyük ve küçük salonlar arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesini, salon girişinin güçlendirilmesini önermektedir. Yapı cepheleri gerek farklı bloklar arasında bir bütünlük ve süreklilik, gerekse daha gerçekçi bir temsiliyet kazanacak biçimde yeniden etüt edilmelidir. Servis çekirdekleri ve yangın merdivenleri gerek sayı, gerekse konum açısından irdelenmeli, sirkülasyon alanları uzunlukları gözetilerek monoton etkilerinden arındırılmalıdır. Yüksek ve alçak bloklar arasında yer alan ortak alanlar mekansal zenginlik kazanacak biçimde geliştirilmeli, benzer biçimde dış mekan düzenlemeleri detaylandırılmalıdır.

Jürinin ikinci kademeye seçilen tüm projelere yönelik notları:

-Arsanın kuzeyinde yer alan ve ilerde açılması öngörülen yolun gerçekleşme sürecine yönelik belirsizliklerin göz önüne alınması ve sadece bu yola bağlı çözümlerden kaçınılması, esnek ve alternatif yaklaşım olanaklarının göz önüne alınması gerekmektedir.
-Açık otopark çözümlerinin büyük sert zeminler olarak ele alınmasından kaçınılmalı, yeşil dokunun sürekliliği ve bütünlük etkisi gözetilmelidir.
-Arsa çeperinde yer alan mevcut yapılaşmalar önerilen yapılaşma ile kurdukları kesit ilişkilerine yönelik olarak etüt edilmeli, ±0.00 kotu arazi kotları ile ilişkilendirilmelidir.
- Yarışmalar Yönetmeliği Madde 37 de yer alan hüküm uyarınca ikinci kademede ilk kademede sunulan öneriyi olduğu gibi gerekli ölçek farklılığı detaylarını barındırmaksızın yeniden sunan önerilere ödül verilmeyeceği unutulmamalıdır.

Statik Birinci Kademe Değerlendirme Raporu:

U formundaki bloklarda plandaki düzensizlik olumsuz olduğundan bu yönde dilatasyon ile önlem düşünülmeli, Genel Müdürlük blokları düşey taşıyıcıları -24.50 kotunda verilen şekilde kısa yönde en az üç aks ile oluşturulmalıdır.

Jürinin ikinci kademeye seçilen tüm projelere yönelik notları:

Deprem etkilerine karşı uygun yapı formlarının oluşturulması için projelerde gerekli dilatasyonlar düşünülmelidir. Bu şekilde oluşacak bloklarda, taşıyıcı sistem prensip olarak ilave burulma etkileri oluşmayacak şekilde perdeli çerçeve sistemlerden teşkil edilmelidir. Planda yatay yük dağılımını engelleyecek mertebelerde döşeme süreksizliklerinden kaçınılmalıdır.

Elektrik Tesisatı Birinci Kademe Değerlendirme Raporu

- Elektrik pano odaları, OG-Trafo, Jeneratör, Zayıf Akım, Telefon santralı, iletişim, kesintisiz güç kaynağı, bilgisayar-server, cctv kamera odaları için yeterli alan bırakılmalı, bu alanların üst katlarında ve yanlarında ıslak hacim düzenlenmemeli, ısı merkezinin yanında içinde tasarlanmamalıdır. Bu mahaller en alt bodrum katlar yerine daha üst katlarda düşünülmelidir.
- Jeneratör yeri seçiminde sıcak hava ve egzost çıkışları ile gürültü faktörü dikkate alınmalıdır.

- Trafo ve jeneratör mahallerine bu ekipmanların yerlerine konulabilme imkanları ulaşım yönünden değerlendirilmelidir.
- Asansör sayı ve kapasitelerinin tesbiti trafik hesabına göre belirlenmeli, mimari ölçüler ilgili standartlara uygun olmalıdır.
- Elektrik tesisatı için bloklarda düşey şaftlar bırakılmalıdır.
- OG odası birbirinden kopuk birden fazla mahal olarak değil tek mahal olarak tasarlanmalı ve bu mahalle ilgili elektrik kurumunun dışarıdan kolaylıkla ulaşımı sağlanmalıdır.
- Teknik hacimler genel ifadelerle adlandırılmamalı, maksadına uygun hacimler düzenlenerek adlandırılmalıdır.
- Trafo ve jeneratör mahallerinin bina dışında tasarlanması tavsiye edilmektedir.

Mekanik Tesisat Birinci Kademe Değerlendirme Raporu

- Mekanik tesisatla ilgili bloklarda düşey şaftlar bırakılmalıdır.
- Kapalı otoparklarda yangın yönetmeliğine uygun yangın söndürme sistemleri çözümlenmelidir.
- Mutfak ve yemekhane birimlerinin ayrı bir blokta (koku ve servis açısından) ya da aynı konforu sağlayacak biçimde çözümü etüt edilmelidiir
- Teknik merkez, mutfak giriş ve çıkışları görüntü kirliliğine karşı önlem alınmalıdır.
- Isı merkezlerinin makam bloklarının altında ve yakınında tasarlanmamasına dikkat edilmelidir.
- Isı merkezi ve teknik mahallerde bulunan ekipmanların yerlerine konulabilme imkanları ulaşım yönünden değerlendirilmelidir.
- Yerleşkenin kullanma ve yangın tesisatı suyunu temin etmek amacıyla bodrum katta uygun mahalde yeterli kapasitelerde su depoları düşünülmelidir
- Şartnamede bulunan mekanik tesisat uygulama prensipleri doğrultusunda gerekli önlemler alınmalıdır.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Kademe Değerlendirme Notu

- Yarışma Şartnamesinin "Dışişleri Bakanlığı Hakkında Bilgi Notu"nda (sayfa 15-19) kayıtlı hususların ve ihtiyaç programında tariflenen ilişkilerin, ikinci kademeye seçilen projelerin geliştirilmesi aşamasında titizlikle incelenmesi ve projelere yansıtılması beklenmektedir.
- Bu çerçevede;
- "Güvenlikli alanların" tanımlanması ve bu alanlara erişimin genel sirkülasyon içerisinde özenle ele alınması,
- Güvenlik ve kontrol kolaylığı bakımından, arsa girişlerinin mümkün olduğunca az sayıda tutulması,
- Türkiye'deki yabancı temsilciliklerin görüşmelere katılımı veya dış ziyaretler esnasında Protokol girişinde yoğun ve kesintisiz araç trafiği (makam araçları, korumalar, vb.) sözkonusu olacağından, protokol trafiğinin yapıya yaklaşımı, personel ve servis /ziyaretçi araç trafiğinden ayrıştırılması,
- Protokol bina girişi önünde bir tören alanı öngörülmesi,
- Ziyaretçi araç ve yaya yaklaşımının tek bir noktadan kontrollü şekilde sağlanması,
- Basın merkezi, müze, sergi salonu, toplantı salonlarına protokolün araçla ulaşımı, Makamın bina içinden sözkonusu mahallere erişiminin sağlanması,
- İdari bölümde yer alan Konsolosluk ve Protokol Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde vatandaşların başvuruları alınmaktadır. Bu birimlerin bina girişinin ve başvuru kabul alanlarının personel/makam/toplantı salonları/sosyal alanlar girişinden ayrıştırılması,
- Enformasyon, Protokol ve Siyaset planlama birimlerinin mümkün olduğunca Makama (Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları) yakın yerleşiminin sağlanması,
- İdari ve siyasi bölümlerin kullanımda mümkün olduğunca birbiri içine girmeyecek şekilde düzenlenmesi,
- Ofis alanlarının doğal ışık alacak şekilde planlanması; koridordan dolaylı ışık alan veya toprak altında yer alan ofis alanı öngörülmemesi,

- Kriz Merkezine Makamın doğrudan erişimi sağlanacak şekilde toprak altında planlanması ve binanın izdüşümü dışındaki bir noktaya çıkış olanağının sağlanması ve tüm tesisatının bağımsız çalışacağının öngörülmesi beklenmektedir.

3 SIRA NOLU (BİRİNCİ KADEME 6 SIRA NOLU) PROJE İKİNCİ KADEME JÜRİ RAPORU

Öneri projenin ikinci kademede gerek dil gerekse kütle ve arazi ilişkilerine yönelik radikal bazı dönüşümler içerdiği gözlenmektedir. Jüri, bu dönüşümlerin birinci kademede öne çıkarılan bazı değerleri kesintiye uğrattığını yapının detaylanma aşamasında soyut, sakin ve topografyayla uyumlu mimari dilini eklektik bir kurguya taşıdığını düşünmektedir. Bu proje gerek iç çözümlerdeki başarısı gerekse araziyle kurduğu olumlu ilişkiye karşın bahsedilen dil, malzeme, renk kararsızlığı nedeniyle oybirliği ile 3.mansiyona layık görülmüştür.

JÜRİ BAŞKANI

Umut İNAN

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

A.Naci KORU | İsmail Hakkı MUSA | Burçak GÜRSOY | Şibe ERTÜRK

Mücahit DEMİRTAŞ | Hüseyin ÇELİK | Dağıstan SEÇEN | N. Kemal GÜRSOY

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Cem AÇIKKOL | F.Onur BEZİRCİ | Bülend CEYLAN | Haldun ERDOĞAN

Abdi GÜZER | Atilla ERENLER

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ayşe AKTÜRK BASIK | Kemal ÇAYIRLI | Serpil MUALLAOĞLU | Perin ÖZEN ÖZTÜRKER